

Delgaz Grid SA, Bd. Pandurilor 42, et. 4, 540554 Târgu Mureș

Comuna Scheia

Com. Scheia

Loc. Scheia

Com. Scheia

Jud. IASI

Tel.: 232229030

IASI, 30.08.2024

Stimate client,

Prezenta adresa insoteste Avizul de amplasament favorabil conditionat nr. 1005743777 emis in data de 30.08.2024.

Cu respect,

OVIDIU DORNEA

Delgaz Grid SA

Bd. Pandurilor 42, et. 4

540554 Târgu Mureș

www.delgaz.ro

**Managementul Investițiilor
Electricitate**

Str. Petru Movila 38, 700014, Iași

Judetul Iasi

T:

F:

OVIDIU DORNEA

T +40728-116690

F

Președintele Consiliului de
Administrație Volker Raffel

Directori Generali

Dragoș-Mihail Bărbulescu
(Director General)

Mihaela Loredana Cazacu (Adj.)

Anca Liana Evoie (Adj.)

Cristian Nicolae Ifrim (Adj.)

Sediul Central: Târgu Mureș

CUI: 10976687

Atribut fiscal: RO

J26/326/08.06.2000

Banca BRD Târgu Mureș

IBAN:

RO11BRDE270SV27540412700

Capital Social Subscris și Vărsat:

773.257.777,5 RON

Aviz de amplasament favorabil conditionat

1005743777

Numar aviz

30.08.2024

Eliberat la data

Delgaz Grid SA

Bd. Pandurilor 42, et. 4

540554 Târgu Mureș

www.delgaz.ro

1) Persoana fizica

Comuna Scheia

Denumirea consumatorului

4540330

Identificat prin

Serie și număr BI/CI

23.08.1993

Data eliberării

ABABEI DANUT

Eliberat de către

PRIMAR

Cod numeric personal

Consiliul director

Directorii Generali

Ferenc Csulak (Director General)

Mihaela Loredana Cazacu (Adj.)

Anca Liana Evoiu (Adj.)

Cristian Nicolae Ifrim (Adj.)

2) Obiectivul:

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. 1005742890 / 30.08.2024 pentru obiectivul: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN COMUNA SHEIA de la adresa str. PRINCIPALA nr. 1, cod postal , localitatea Scheia, comuna Scheia, judetul IASI

În urma analizării documentației primite, eliberăm prezentul aviz de amplasament favorabil conditionat

Sediul Central: Târgu Mureș

CUI: 10976687

Atribut fiscal: RO

J26/326/08.06.2000

Capital Social Subscris și Vărsat:

773.257.777,5 RON Banca BRD

3) Precizari:

Amplasamentul obiectivului afectează următoarele instalații DELGAZ GRID SA în zona:

Linie electrica aeriana joasa tensiune LEA JT 0.4kV, , Linie electrica aeriana de medie tensiune LEA 20kV

Târgu Mureș

RO11BRDE270SV27540412700

Divizia Exploatare Mentenanta

Retea Electricitate

Str. Petru Movila 38, 700014, IASI

Judetul Iasi

T:

F:

OVIDIU DORNEA

T +40728-116690

F

Precizăm că în zonă există Linie Electrica Aeriana de Joasa Tensiune (LEA J.T.). Nu sunt respectate prevederile: PE 106/2003 - Normativ pentru proiectarea și executarea liniilor electrice aeriene de joasa tensiune; Anexa_Ordin_ANRE_239_2019 - Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice.

3.1. Acceptul pentru amplasamentul propus este conditionat de realizarea uneia dintre variantele de mai jos, pentru care dumneavoastră puteți opta:

- modificarea poziției obiectivului la distanțele minime (precizate mai jos) față de instalațiile DELGAZ GRID SA: figurată pe planul anexat, nr. ICS01

Rețeaua de fibră optică să nu fie amplasată pe stâlpii rețelei de distribuție energie electrică.

- B. solicitarea eliberării amplasamentului prin devierea sau mutarea instalațiilor aparținând DELGAZ GRID SA. În acest caz veți suporta integral cheltuielile pentru executarea acestor lucrări și a celor necesare pentru îndeplinirea condițiilor impuse de normele tehnice pentru coexistența obiectivului dumneavoastră cu instalațiile electrice ale DELGAZ GRID SA.
- C. menținerea amplasamentului, cu condiția executării, contra cost, a unor lucrări de modificare a instalațiilor rețelei electrice rezultate ca necesare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență impuse de norme.

3.2. În cazul alegerii variantei A, pentru obținerea unui aviz de amplasament este necesar să reveniți cu o nouă cerere și documentație, actualizate cu noul amplasament al obiectivului.

3.3. Dacă alegeți una dintre variantele B sau C, este necesară întocmirea unui studiu de soluție pentru eliberarea amplasamentului/studiu de coexistență/analiza de risc. Acestea se elaborează, la comandă și pe cheltuiala solicitantului, prin încheierea unui contract cu operatorul de rețea sau cu un alt proiectant de specialitate/ expert tehnic de calitate și extrajudiciar, se avizează de către operatorul de rețea. Termenul de valabilitate al avizului studiului de coexistență/ analiza de risc este de 1 an de la data comunicării avizului de către operatorul de rețea către solicitant. După avizarea acestuia, va trebui:

- să încheiați cu Delgaz Grid SA un contract pentru eliberarea amplasamentului, achitând costul lucrărilor, rezultat din studiu/ analiza de risc și actualizat la data achitării;
- să obțineți:
 - de la detinatorii instalațiilor electrice deviate, contract de suprafață (la MT și IT) / și accept notarial (pentru JT) sau contract de vânzare - cumpărare autentificat de notarul public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum și pentru exercitarea în perpetuitate de către Delgaz Grid SA a drepturilor de uz și servitute asupra acestor terenuri;
 - toate avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism în vederea obținerii autorizației de construire sau de desființare pentru lucrarea de deviere ori de mutare, pe baza documentelor întocmite în cadrul studiului de soluție pentru eliberarea amplasamentului/ analizei de risc, acordurile detinatorilor de teren și avizele de principiu pentru realizarea instalațiilor electrice pe noile trasee sau amplasamente.

3.4. Termenul de valabilitate a avizului de amplasament reprezintă intervalul de timp de la data emiterii avizului până la data la care expiră certificatul de urbanism în baza căruia a fost emis.

Operatorul de rețea prelungește termenul de valabilitate a avizului de amplasament gratuit, la cererea adresată de titular cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de expirarea acestuia, dacă anterior a fost prelungit termenul de valabilitate a certificatului de

urbanism în baza căruia a fost emis și restul condițiilor nu s-au modificat față de momentul emiterii avizului.

Dacă în perioada de valabilitate a avizului de amplasament se emite autorizația de construire/desființare pentru obiectivul respectiv, valabilitatea avizului de amplasament se extinde pe durata valabilității autorizației de construire/desființare, inclusiv pe durata de execuție a lucrărilor înscrisă în autorizație.

Avizul de amplasament favorabil conditionat, cu excepția celui emis pentru un proiect de infrastructură de transport transeuropeană, își încetează valabilitatea în următoarele situații:

- a) expiră termenul de valabilitate;
- b) se modifică datele obiectivului (caracteristici tehnice, suprafață ocupată, înălțime etc.) care au stat la baza emiterii avizului, cu excepția respectării condițiilor prevăzute la art. 3.1;
- c) dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 3.1.

4) Alte condiții:

Montarea unui circuit nou pe stâlpii LEA impune verificarea rezistenței stâlpilor la încărcările date de circuitele existente și proiectate și stabilirea stâlpilor pe care se permite montarea noului circuit.

Circuitele nou montate se vor marca în dreptul fiecărui stalp cu flag-uri care să conțină denumirea furnizorului CA TV.

Fiecare circuit se va amplasa în barcuta/support de ancorare propriu.

Nu este permisă trecerea de pe stalpii Delgaz Grid pe așa numitele « rețele paralele și apoi revenirea pe stalpii Delgaz intrucat apar solicitări mecanice parazite, care în timp duc la uzura mecanică accentuată a stalpilor.

Nu este permisă amplasarea FO pe stalpii ancorati.

Se vor îndrepta stalpii inclinați. Se vor înlocui stalpii care nu suportă echiparea din punct de vedere a momentului mecanic circuitele proiectate.

Nu se admite montarea circuitelor individuale de bransament pe stalpii rețelei.

Se va monta un număr suficient de cutii de jonctiune astfel încât să nu se amplaseze rețele de bransament pe stalpii rețelei de distribuție.

Se vor reinscrie stalpii Delgaz Grid afectați de execuția lucrărilor. Se vor înlocui stalpii fisurați, cuponați pe care nu se poate monta FO.

Nu se va monta fibra optică pe stalpii de medie tensiune cu aparataj.

La utilizarea în comun a stâlpilor pentru liniile electrice și alte rețele se va respecta STAS 831/2002.

Nu se vor începe lucrările pentru realizarea obiectivului înainte realizării lucrărilor prevăzute în contractul-angajament nr. 1005742890 / 29.08.2024 și în prezentul aviz de amplasament favorabil condiționat nr. 1005743777 / 30.08.2024.

Echipa Acces la Rețea Electricitate Iași

Denumire Echipa Acces la Rețea

IONEL MAFTEI

Reprezentat prin (prenume, nume, stampilă)

Emitent

Emitent

OVIDIU DORNEA

Reprezentat prin (prenume, nume)